

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 41

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Каневской р-н х. Большие Челбасы ул. Полтавская 76

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 41

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2334014888

Телефон: 3 -88-59

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. После 1 июля 2016 г. капитальный ремонт объекта не проводился.

Плановая дата обследования: 04.2017

Фактическая дата обследования: 03.04.2017

Организация: МБОУ ООШ № 41

Должность лица: Директор

ФИО: Харлашкин Владимир Иванович

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

| Функциональные зоны /<br>Элементы объекта | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Значение | Нормативные<br>требования | Соответствует<br>/ не<br>соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Участки и территории                      |                                     |          |                           |                                        |                                                          |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|                                                       |         |                                      |                 |               |                            |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| <b>Вход на территорию</b>                             |         |                                      |                 |               |                            |
| Высота порога или перепад у калитки                   | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см.               | п. 4.1.8; 5.1.4 | Соответствует |                            |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении          | К       | не менее 0,9 м                       | п. 4.1.7; 5.1.4 | Соответствует |                            |
| <b>Путь к входу в здание</b>                          |         |                                      |                 |               |                            |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути              | С       | не менее 5,0 см.                     | п. 4.1.8        | Соответствует |                            |
| Продольный уклон пути движения                        | К       | не более 5%                          | п. 4.1.7        | Соответствует |                            |
| Указатели направления движения                        | К       | наличие                              | п. 4.1.3        | Не требуется  | находится в зоне видимости |
| Ширина пути движения                                  | К       | не менее 1,2 м.                      | п. 4.1.7        | Соответствует |                            |
| <b>Вход</b>                                           |         |                                      |                 |               |                            |
| <b>Входная площадка</b>                               |         |                                      |                 |               |                            |
| Нескользящее покрытие                                 | К, О, С | наличие                              | п. 5.1.3        | Наличие       |                            |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)         | К       | не менее 2,2 х 2,2 м.                | п. 5.1.3        | Соответствует |                            |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К       | не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м. | п. 5.1.3        | Соответствует |                            |
| <b>Дверь входная внутренняя</b>                       |         |                                      |                 |               |                            |
| Высота порога двери                                   | К       | не более 1,4 см.                     | п. 5.1.4        | Соответствует |                            |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей      | С       | наличие                              | п. 5.1.5        | Не требуется  | двери не прозрачные        |
| Ширина проема одной створки двери в свету             | К       | не менее 0,9 см.                     | п. 5.1.4        | Соответствует |                            |
| <b>Дверь входная наружная</b>                         |         |                                      |                 |               |                            |
| Высота порога двери                                   | К       | не более 1,4 см.                     | п. 5.1.4        | Соответствует |                            |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей      | С       | наличие                              | п. 5.1.5        | Не требуется  | двери не прозрачные        |
| Ширина проема одной створки двери в свету             | К       | не менее 0,9 см.                     | п. 5.1.4        | Соответствует |                            |



|                                                                                     |      |                       |                                         |               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| свету                                                                               |      | см.                   |                                         |               |                                                                                                               |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                                                   |      |                       |                                         |               |                                                                                                               |
| Высота подъема ступеней                                                             | О, С | 12 - 15 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |                                                                                                               |
| Единообразная геометрия ступеней                                                    | О, С | наличие               | п. 4.1.12                               | Соответствует |                                                                                                               |
| Поручни на высоте                                                                   | О, С | 90 см.                | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Поручни по обеим сторонам                                                           | О, С | наличие               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Ширина ступеней                                                                     | О, С | 35 - 40 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |                                                                                                               |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                               |      |                       |                                         |               |                                                                                                               |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                 | К    | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15                               | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Длина марша пандуса                                                                 | К    | не более 9,0 м.       | п. 4.1.14                               | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К    | наличие               | п. 4.1.14; п. 5.2.13                    | Не требуется  | высота менее 3 м.                                                                                             |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                | К, О | наличие               | п. 4.1.15                               | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | О    | 0,9 м.                | п. 4.1.15                               | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | К    | 0,7 м.                | п. 4.1.15                               | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |

|                                                                                                  |      |                       |                                   |               |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)                                          | К, О | наличие               | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                                     | К    | 0,9 - 1,0 м.          | п. 4.1.15                         | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Уклон пандуса (высота / длина)                                                                   | К    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                         | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| <b>Тамбур (глубина x ширина)</b>                                                                 |      |                       |                                   |               |                                                                                                               |
| Тамбур (глубина x ширина)                                                                        | К    | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10              | Соответствует |                                                                                                               |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)                                               |      |                       |                                   |               |                                                                                                               |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К    | не более 1,4 см.      | п. 5.2.4                          | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)        | С    | не более 30 см.       | п. 5.2.7                          | Не требуется  |                                                                                                               |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С    | не более 10 см.       | п. 5.2.7                          | Не требуется  |                                                                                                               |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    | не менее 0,9 м.       | п. 5.2.4                          | Соответствует |                                                                                                               |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К    | не менее 1,2 м.       | п. 5.2.1                          | Соответствует |                                                                                                               |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К    | не менее 1,5 м.       | п. 5.2.1                          | Соответствует |                                                                                                               |
| Зона оказания услуги                                                                             |      |                       |                                   |               |                                                                                                               |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                                                   |      |                       |                                   |               |                                                                                                               |
| Высота порога                                                                                    | К    | не более 1,4          | п. 5.1.4                          | Не требуется  | Обеспечена минимальная                                                                                        |



|                                                             |      |                         |                      |               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |      | см.                     |                      |               | доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции.                        |
| Пространство для разворота кресла-коляски                   | К    | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2             | Соответствует |                                                                                                               |
| Стол с высотой рабочей поверхности                          | К    | не более 0,85 м.        | п. 7.1.9             | Соответствует |                                                                                                               |
| Ширина и высота проема стола для ног                        | К    | не менее 0,75 x 0,49 м. | п. 7.1.9             | Соответствует |                                                                                                               |
| Ширина проема двери                                         | К    | не менее 0,9 м.         | п. 6.3.2; 6.1.8      | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Ширина прохода                                              | К    | не менее 1,2 м.         | п. 5.2.2             | Соответствует |                                                                                                               |
| Санитарно-гигиеническое помещение                           |      |                         |                      |               |                                                                                                               |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества           | К    | 7% (но не менее 1)      | п. 5.3.2             | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Знак доступности кабины для инвалидов                       | К    | наличие                 | п. 5.3.6             | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Откидные опорные поручни, штанги                            | К, О | наличие                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Пространство для разворота кресла-коляски                   | К    | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К    | не менее 0,75 м.        | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Размер кабины (ширина x глубина)                            | К    | не менее 1,65 x 1,8 м.  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в                                                           |

|                                                                                                                                                         |            |                  |                      |               |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |            |                  |                      |               | рамках проведения капитального ремонта или реконструкции.                                                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                       | К          | наличие          | п. 5.3.6             | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Ширина двери кабины                                                                                                                                     | К          | не менее 0,9 м.  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Средства информации                                                                                                                                     |            |                  |                      |               |                                                                                                               |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                       | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6      | Соответствует |                                                                                                               |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие          | п. 5.5.8             | Не требуется  | Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции. |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                           | К, С, Г, У | наличие          | п. 5.5.1             | Не требуется  |                                                                                                               |
| Речевые информаторы                                                                                                                                     | С, У       | наличие          | п. 5.5.3; 5.5.4      | Не требуется  |                                                                                                               |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                              | Г, У       | наличие          | п. 5.5.3; 5.5.4      | Не требуется  |                                                                                                               |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                    | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +                                                                                    | + | + | # |
| Вход                                               | +                                                                                    | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +                                                                                    | # | # | # |
| Зона оказания услуги                               | +                                                                                    | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | #                                                                                    | # | # | # |
| Средства информации                                | +                                                                                    | # | + | + |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)



|                   | Степень<br>Доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |    |    |   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|---|
|                   |                                | К                                                     | О  | С  | Г |
| Объект доступен   | X*                             | X*                                                    | X* | X* | X |
| Объект недоступен |                                |                                                       |    |    |   |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны<br>объекта                     | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вход                                               | Наружную лестницу с двух сторон оборудовать опорными поручнями высотой 90 см. Наружную лестницу на входе продублировать пандусом с уклоном не более 5%, с опорными поручнями с двух сторон в двух уровнях 70 см и 90 см.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Зона оказания услуги                               | Ширину входной двери в зону оказания услуг предусмотреть не менее 90 см, высоту порога входной двери не более 1,4 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение доступное для инвалидов с размерами не менее 1,65х1,8 м. Предусмотреть место для разворота кресла-коляски не менее 1,4 м, место для кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м. Установить откидные поручни к унитазам, стационарные поручни к раковинам. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовать системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова помощи). На двери помещение разместить знак доступности для инвалидов. |
| Средства информации                                | Информацию о назначении помещений внутри зданий продублировать шрифтом Брайля или рельефными знаками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

«03» апреля 2017 г.

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Каневском районе



С.А. Целуйко